УТВЕРЖДАЮ

Директор ДТСР города Шахты

_____Л.И. Брюховецкая

«05» июня 2015г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 28

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области»**

1.2. Адрес объекта: **346527, Ростовская область, г.Шахты, ул.Ворошилова, 9а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: постройка – 4 этажа, общая площадь – 6139,6кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет): **25910 кв.м**

1.4. Год постройки здания: **1972**, год последнего капитального ремонта – **капитального ремонта не проводилось**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **по согласованию с Департаментом образования г.Шахты**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу: **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38 г. Шахты Ростовской области»**

краткое наименование: **МБОУ СОШ №38 г.Шахты**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **346527, Ростовская область, г.Шахты, ул.Ворошилова, 9а**

1.8. Основание для пользования объектом: **постоянное (бессрочное) пользование**

1.9. Форма собственности: **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): **Департамент образования г.Шахты**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, 145**

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **ведение образовательной деятельности**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха**.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **18 чел**.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

автобус, маршрутное такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: примерно **300-350 м.**

3.2.2 Время движения (пешком): 5-7**мин.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **бордюры**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	**Б**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**Б**
4	с нарушениями зрения	**Б**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями умственного развития	**ВНД**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (К,О,Г,С)**
2	Вход (входы) в здание	**ДП-И (К,О,Г,С)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДП-И (К,О,С,Г)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДЧ-И (К,О,Г,С)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-И (К,О,Г,С)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ВНД**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	–

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД**–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И (К,О,С,Г) ВНД (У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт**

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Текущий ремонт**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
Все зоны и участки		**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ – при наличии финансирования

в рамках исполнения **2017 г. -2019г.**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: свободное, безопасное передвижение обучающихся с ограниченными возможностями по участкам здания с целью полноценного участия в образовательном процессе. **ДП-И (К,О,С,Г)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **удовлетворительная**

4.4. Для принятия решения требуется: Согласование на Комиссии Департамента образования

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «05» июня 2015г.

2. Акта обследования объекта: №28 от «05» июня 2015г.

3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №38 г.Шахты

_____ И. П. Стурова

«05» июня 2015г

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 28

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **МБОУ СОШ №38 г.Шахты**

1.2. Адрес объекта: **346527, Ростовская область, г.Шахты, ул.Ворошилова, 9а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 4этажа, общая площадь – 6139,6кв. м

1.4. Год постройки здания: **здание – 1972**, год последнего капитального ремонта – **капитального ремонта не проводилось**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **по согласованию с Департаментом образования**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): полное юридическое наименование согласно Уставу - **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области»**, краткое наименование - **МБОУ СОШ №38 г.Шахты**

1.7. Юридический адрес организации: **346527, Ростовская область г.Шахты, ул. Ворошилова, 9а**

1.8. Основание для пользования объектом: **постоянное (бессрочное) пользование**

1.9. Форма собственности **- государственная**

1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация: **Департамент образования г.Шахты Ростовской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты**: 346500, Ростовская область г.Шахты ул.Советская, 145**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **образование**

2.2 **Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **18 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**: автобус, маршрутное такси**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта**:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **300-350 м**

3.2.2 время движения (пешком):5-7 **мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **бордюры**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

(формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**Б**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**Б**

4	с нарушениями зрения	**Б**
5	с нарушениями слуха	**Б**
6	с нарушениями умственного развития	**ВНД**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»*** - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт**
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Текущий ремонт**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**-**
8.	**Все зоны и участки**	**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ
согласовано:_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ДТСР города Шахты

_____ Л.И. Брюховецкая

«05» июня 2015г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 28

МБОУ СОШ №38 г.Шахты **«05» июня 2015г.**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта**: МБОУ СОШ №38 г.Шахты**

1.2. Адрес объекта: **346527, Ростовская область. г.Шахты, ул.Ворошилова, 9а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 4этажа, общая площадь – 6139,6кв. м

- наличие прилегающего земельного участка – **25910 кв.м**

1.4. Год постройки здания: **1972**, год последнего капитального ремонта – **капитального ремонта н проводилось**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **по согласованию с Департаментом образовани г.Шахты**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, кратко наименование) – **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средня общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской области»**

- МБОУ СОШ №38 г.Шахты

1.7. Юридический адрес организации: **346527, Ростовская область, г.Шахты, ул.Ворошилова, 9а**

1.8. Основание для пользования объектом: **постоянное (бессрочное) пользование**

1.9. Форма собственности **- государственная**

1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация: **Департамент образования г.Шахты Ростовской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты**: 346500, Ростовская область г.Шахт ул.Советская, 145**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, работа психолога, консультации педагогов, воспитательная работа**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность– **18 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**: автобус, маршрутное такси**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: **300-350 м**

3.2.2 Время движения (пешком):5-7 **мин.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **бордюры**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**Б**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**Б**
4	с нарушениями зрения	**Б**
5	с нарушениями слуха	**Б**
6	с нарушениями умственного развития	**ВНД**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (К,С,О,Г)**	№1, 2	№1,2,3, 4
2	Вход (входы) в здание	**ДП-И (К,Г,О,С)**	№3,4	№5-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (К,О,С,Г)**	№5, 6, 7, 8,12	№10-12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (К,Г,О,С)**	№9,10	№13-16
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-И (К,Г,О,С)**	№11	№17,18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ВНД**	–	–
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

Указывается: **ДП-В - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указа категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указа категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДП-И (К,О,С,Г)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Текущий ремонт**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	**Все зоны и участки**	**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптаци _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется*(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной сред жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

_____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

_____

4.7.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4.Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5.Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 18 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

_____

_____

Состав рабочей группы:

_____ Мельникова Г.С.

_____ Давыдова Л.Б.

_____ Калинина Н.А.

_____ Иванова Г.Н.

_____ Лазева Г.Г.

_____ Капщук И.М.

_____ Германова О.В.

_____ Стурова И. П.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 28от «05» июня 2015 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 346527, Ростовская область, г.Шахты, ул.Ворошилова, 9а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть,/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№1,2	№1,2	Замечаний нет	К,О,С,Г	Не нуждается	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№1,2	№3,4	Присутствие крупноструктурных материалов, отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей и бортового камня на пересечении тротуаров с проезжей частью	К,О,С,Г	Устройство тактильных средств на покрытии пешеходных путей и бортового камня на пересечении тротуаров с проезжей частью	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	№3,4	№5,6	Замечаний нет	К.О.Г,С	Не нуждается	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	№3,4	№6,7	Замечаний нет	К,Г,О,С	Не нуждается	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		№1-4	№1,2,3,4 5, 6, 7	Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН	К,О,С,Г	Устройство тактильных средств на покрытии пешеходных путей и бортового камня на пересечении тротуаров с проезжей частью	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	**ДП-И** (К, О, Г,С)	№1 -4	№1-7	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____текущий ремонт_____

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 28 от «05» июня 2015г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 346527, Ростовская область, г.Шахты, ул. Ворошилова, 9а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№3,4	№5,6	Замечаний нет	К,Г,О,С	Не нуждается	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	№3,4	№6,7	Замечаний нет.	К,Г,О,С	Не нуждается	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№3,4	№5,6	Дренажные (водосборные) решетки отсутствуют	К,Г,О,С	Устройство дренажных (водосборных) решеток с ромбовидными или квадратными ячейками (ширина ячеек – не более 0,015 м)	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	№3,4	№8,9	Отсутствие яркой контрастной маркировки.	К,Г,О,С	Установка яркой контрастной маркировки.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	№3,4	№9	Замечаний нет	К,Г,О,С	Не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Дренажные (водосборные) решетки отсутствуют Отсутствие яркой контрастной маркировки.	К,Г,О,С	Устройство дренажных (водосборных) решеток с ромбовидными или квадратными ячейками (ширина ячеек – не более 0,015 м) Установка	Текущий ремонт

							яркой контрастной маркировки.	

ПЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	**ДП-И** (К,Г,О,С)	№3-4	№5-9	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 28 от «05» июня 2015г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 346527, Ростовская область, г.Шахты, ул.Ворошилова, 9а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№5,6	№10. 11	Замечаний нет	К,О,С,Г	Не нуждается	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Замечаний нет	-	Не нуждается	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	№12	№12	Нижняя часть дверного полотна не защищена противоударной полосой	К,Г,О,С	Установка на нижнюю часть дверного полотна противоударную полосу.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№5,6 7	11	Замечаний нет	К,О,С,Г	Не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствии	С	Установка визуальной и тактильной информации	Текущий ремонт

ПЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И** (К, О, С, Г)	№5. 6, 7,12	№10-12	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____текущий ремонт_____

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 28 от «05» июня 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 346527, Ростовская область, г.Шахты, ул.Ворошилова,9а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№9, 10	№ 13, 14, 15, 16	Замечаний нет	К,Г,О,С	Не нуждается	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-		-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	№ 9, 10	№ 13-16	Отсутствие инфор-мирующих обозначений помещений	К,О,С,Г	Требуется установка инфор-мирующих обозначений помещений, их дублирование рельефными знаками	Текущий ремонт

ПЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (К,Г,О,С)**	№9, 10	№13-16	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____текущий ремонт_____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 28 от «05» июня 2015 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ №38 г.Шахты, 346527, Ростовская область, г.Шахты, ул.Ворошилова, 9а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№11	№17, 18	Отсутствие кнопки звонка (в дежурную комнату).	К,О,С,Г	Оборудование кнопкой звонка (в дежурную комнату)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	№11	№17 18	Отсутствие информирующих обозначений помещений. Отсутствие кнопки звонка (в дежурную комнату).	К,О,С,Г	Установка кнопки звонка.	Текущий ремонт

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-И** (К,Г,О,С)	№11	№17,18	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Текущий ремонт

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 28 от «05» июня 2015 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 346527, Ростовская область, г.Шахты, ул.Ворошилова,9а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют визуальные средства	К,О,С,Г	Необходимо оборудовать сигнальными устройствами	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют акустические средства	К,О,С,Г	Необходимо оборудовать сигнальными устройствами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства	К,О,С,Г	Необходимо оборудовать сигнальными устройствами	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Отсутствие системы средств информации и сигнализации об опасности	К,О,С,Г	Требуется оборудование системы средств информации и сигнализации об опасности в соответствии с СНиП, ГОСТ	Текущий ремонт

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	**ВНД**	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Текущий ремонт